

telefono +41 91 814 78 61
fax +41 91 814 77 19
e-mail dfe-sl@ti.ch
web www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica

persona incaricata Salvatore Ferrara

**Area della progettazione e della realizzazione
6501 Bellinzona**

telefono +41 91 814 77 54
e-mail salvatore.ferrara@ti.ch

A tutti i concorrenti

Bellinzona 8 maggio 2024

Ns. riferimento FES

Concorso n.24051 - Realizzazione delle opere da impianto di riscaldamento e sanitario occorrenti alla costruzione del nuovo Liceo di Mendrisio

Gentili Signore, Egregi Signori,

in riferimento al concorso in oggetto, vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara, e precisamente:

- Domanda n.1

“Con la presente per richiedere cortesemente:

- Dettaglio di supporto tipo 1.1 Hilti per ventilconvettori
- Dettaglio di supporto tipo 1.2 Hilti per ventilconvettori”

Risposta

Tipo 1.1

Si tratta di un elemento prefabbricato composto da binari di montaggio tipo MT-40 e altra minuteria dello stesso fornitore, sviluppato come sostegno al ventilconvettore, alle condotte dorsali dell'impianto termico e quindi del ventilconvettore stesso.


Tipo 1.2

Si tratta di un elemento prefabbricato composto da binari di montaggio tipo MT-40 e altra minuteria dello stesso fornitore, sviluppato come sostegno al ventilconvettore, alle condotte dorsali dell'impianto termico e quindi del ventilconvettore stesso, inoltre sono stati aggiunti, sul lato inferiore, i supporti per l'impianto di adduzione sanitaria (AF/ACS/ricir). Questi ultimi supporti sono specifici per il piano terzo adibito a laboratori.


Per entrambe le configurazioni si tratta di fornire per ciascun ventilconvettore due supporti; di seguito sono riportati due supporti tipo:

FES

SUPPORTO VENTILCONVETTORE TIPO 1.1



SUPPORTO VENTILCONVETTORE TIPO 1.2



- **Domanda n.2**
 "E' possibile ricevere lo schema della centrale ?"

Risposta

Per permettere all'offerente di avere una visione generale del funzionamento della centrale termica dell'impianto da realizzare, alleghiamo uno schema indicativo della centrale senza indicazioni dimensionali (vedi allegato 1).

Rendiamo attenti che in data 30.04.2024 è stato rettificato sul Foglio Ufficiale e pubblicato sul sito <https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse> il documento del capitolato d'appalto e modulo d'offerta versione 30.04.2024 della commessa in oggetto (24051), che annulla e sostituisce il precedente.

Con i migliori saluti.

Il Capo Area

Mauro Fransioli

Il Capo progetto

Salvatore Ferrara

Allegato:

- ALLEGATO 1: schema indicativo della centrale senza indicazioni dimensionali

Concorso n.24051: schema indicativo della centrale senza indicazioni dimensionali

