



Alle ditte iscritte al concorso n° 17202

Massagno, 22.11.2017
Ref AM

E4008 PRETORIO BELLINZONA
17202 CONCORSO PER LE OPERE DA ASCENSORE
DOMANDE E RISPOSTE

Egredi Signori,

In riferimento al concorso sopraccitato rispondiamo alle domande richieste :

D) Sono necessarie due bottoniere in cabina? Pos. 411.150

R) Si confermano pz 2 bottoniere in posizione contrapposte all'interno della cabina.

D) Richiede una predisposizione per cilindro con quale funzionalità ? Pos. 411.160

R) Viene richiesta una predisposizione di un cilindro all'interno della cabina perché alcuni piani saranno accessibili solo al personale autorizzato (accesso con chiave).

D) Richiede un contatto a chiave per la chiamata cabina a tutti i piani ? Pos. 412.140

R) Si conferma che viene richiesto un contatto a chiave (priorità di chiamata) per la chiamata della cabina a tutti i piani.

Cordiali saluti

Arch. Alfredo Mazzieri
Durisch + Nollì Architetti Sagl

C.P.C: Sezione della Logistica, via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona