



Alle ditte iscritte al concorso n° 17223

Massagno, 20.12.2017
Ref.AM/UK

E4008 PRETORIO BELLINZONA

17223 CONCORSO PER LE OPERE DA PROTEZIONI SOLARI

DOMANDE E RISPOSTE

Egregi Signori,

In riferimento al concorso sopraccitato rispondiamo alle domande richieste:

D) Pag.9 – capitolo 532.200 caratteristiche

Le tende Schenker VSK con guide. Il tessuto è inserito all'interno guide (tipo ZIP) oppure il tessuto è libero e distaccato dalla guida?

R) L'esigenza principale da rispettare è la resistenza al vento classe 5.

D) Pag.10

Resistenza classe vento (classe 5) è una condizione da rispettare assolutamente?

R) Sì, è una condizione da rispettare,

D) Tipo di telo (Sattler Mod. Twilight Metal Gold 297P21)

è una condizione da rispettare assolutamente oppure può essere presentato anche un variante di telo similare?

R) Può essere proposto un prodotto alternativo a patto che abbia caratteristiche (colore, prestazioni) equivalenti al prodotto richiesto.

D) Disegni allegati

Al disegno nr. 111P.811.9 Dettagli tipo intradossi architravi finestre.

Qui mancano le misure dello spazio esistente e/o da eseguire, queste misure sono necessarie per verificare se il nostro prodotto ha lo spazio necessario per essere posato come da soluzione richiesta e disegnata.

Oppure queste misure vengono adattate alle esigenze del nostro prodotto (Vedi allegato)

R) - Le misure del cassonetto della tenda non sono indicate perché possono variare secondo il prodotto proposto e inoltre dipendono dalle misure della tenda (ci sono finestre con dimensioni diversi). Devono comunque tenere conto della misura della guida e delle lamiere sagomate secondo le misure ipotizzate.

D) - Le lamiere sagomate inferiori alla nicchia devono essere seguite in tal modo? Oppure possono essere adattate al prodotto offerto?

R) Il dettaglio è schematico – in fase esecutiva sarà definito il dettaglio delle lamiere sagomate con la ditta appaltatrice e gli architetti. Importante è una chiusura "a filo architrave", fissaggi nascosti ed è da prendere in considerazione che per la parte nuova servono due lamiere per tenda come disegnato nel dettaglio 111P.811.9.

D) Queste lamiere di chiusura devono essere isolate?

R) No, queste lamiere di chiusura non devono essere isolate.

D) Le guide del prodotto devono avere una larghezza di ca. 30mm oppure possono avere una larghezza maggiore e/o minore?

R) Per le guide laterali è indicata una larghezza di circa 30mm, questa misura potrebbe variare leggermente in base al prodotto proposto. Va data la preferenza a guide che si avvicinano alla larghezza ipotizzata.

D) Le guide sono fissate alle mazzette laterali? (quindi sporgenti)

Oppure le guide devono essere incassate nelle mazzette laterali? (quindi a filo muro finito)

R) CPN 347 / 532.200: "...montaggio e fissaggio nelle mazzette in scanalature già esistente."

Parte nuova: guide incassate nelle mazzette laterali sagomate in beton facciavista

Parte esistente: guide incassate nelle mazzette laterali in muratura intonacata

Cordiali Saluti

Arch. Alfredo Mazzieri

CDL Architetti Bearth & Deplazes, Durisch + Nolli

C.P.C: Sezione della Logistica, via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona