canevascini&corecco
architetti ETH FAS OTIA SIA

ch - 6900 Lugano
Via Besso 42 A
t 091 950 82 90
f 091 950 82 91
info@canevascinicorecco.ch
www.canevascinicorecco.ch

alle ditte iscritte al concorso nr. 19113

Lugano, 18 novembre 2019

E4117 ICEC AMPLIAMENTO, BELLINZONA
19113 OPERE DA FALEGNAME IN GENERE
DOMANDE E RISPOSTE

Egregio Signori,

di seguito risponderemo alle domande che ci sono pervenute:

D) Pos. 623.001 – dai disegni e dal capitolato non è chiaro se bisogna offrire anche il corrimano. Se affermativo indicare un dettaglio di fissaggio e il materiale.
R) Il corrimano non è oggetto delle opere da falegname ma è inserito nelle opere da metalcostruttore.

D) Pos. 431.001/.002/.003 – i controsoffitti devono essere realizzati con certificazione EI30 VKF o solo con materiale incombustibile RF1?
R) I controsoffitti dovranno essere incombustibili RF1 come indicato sui piani con certificazione EI30.

Cordiali saluti

Arch. Paolo Canevascini

Copia: Sezione della Logistica, via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona