

telefono
fax
e-mail
web

Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

+41 91 814 39 32
+41 91 814 44 86
dfe-dr@ti.ch
www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

persona
incaricata

Haluk Türkyilmaz

**Divisione delle risorse
6501 Bellinzona**

A tutti i concorrenti

telefono
e-mail

+41 91 814 78 44
haluk.tuerkyilmaz@ti.ch

Bellinzona 19 dicembre 2019

Ns. riferimento **th**

19148 – CENTRO FORM. PROF. E SOCIALI – GERRA PIANO
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ENERGETICO - 3° FASE
Opere da metalcostruttore

Egregi signori,

in riferimento al concorso in oggetto, viene apportata la seguente modifica:

Capitolato d'appalto - pagina 40

Pos. R980 Disposizioni speciali / 980.100 Disegni di progetto.

Vetrature

- . La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di appalto separato.
- Fornitura e posa a secco delle vetrature a cura del vetraio.
- . L'ASS sarà responsabile dell'esattezza delle misure, restando a suo carico l'onere per eventuali errori nelle misure.

Il testo di cui sopra viene annullato e sostituito come segue:

Vetrature

- . La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di appalto separato.
- Fornitura e posa a secco delle vetrature a cura del vetraio.
- Vetro doppio isolato TIPO 3 (indicato nel capitolato come pos. 058.500).
- Marca, tipo:
vetroTherm 1.0 o prodotto equivalente.
- Composizione:
 - . Lastra esterna float 4mm.
 - . Intercapedine 16mm con Argon 90%.
 - . Lastra interna stratificato 2 x float 4mm + 0.76 PVB chiaro.
- Spessore totale ca. 29mm.
- Valore U W/m2K = 1.0.
- Grado di fonoisolamento Rw= ca 36 dB.
- Trasmissione luminosa TL= 73%.
- Fattore solare G= 51%.

- Vetro doppio isolato TIPO 4 (indicato nel capitolato come pos. 058.600).

Marca, tipo:

vetroTherm 1.0 o prodotto equivalente.

Composizione:

. Lastra esterna stratificato 2 x float 4mm + 0.76 PVB chiaro.

. Intercapedine 16mm con Argon 90%.

. Lastra interna float 4mm LowE 1.0 basso emissivo.

Spessore totale ca. 29mm.

Valore U W/m²K = 1.0.

Grado di fonoisolamento Rw= ca 36 dB.

Trasmissione luminosa TL= 73%.

Fattore solare G= 51%.

. L'ASS sarà responsabile dell'esattezza delle misure, restando a suo carico l'onere per eventuali errori nelle misure.

Non viene spedita alcuna pagina cartacea di correzione, né si modifica l'edizione elettronica del fascicolo "Capitolato d'appalto e modulo d'offerta" ritenendo adeguata e sufficiente la presente comunicazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Il Capo Area

Mauro Fransioli



Servizio appalti

Haluk Türkyilmaz

