



A tutti i partecipanti
al concorso

Ns. rif. 2298

Giubiasco, 11 Febbraio 2020

Concerne: **E 2070 Ampliamento Scuola Media Viganello**
20011 Appalto Opere da Metalcostruttore

Egregi Signori,

in merito all'appalto delle opere da Metalcostruttore inviamo di seguito le risposte alle richieste di informazioni tecniche sollevate dai concorrenti entro i termini stabiliti nel bando di concorso.

Richiesta 1:

"Conferma delle dimensioni esatte dei torrini (altezze) in quanto sul piano allegato dei torrini sono indicate le misure dalla quota 0.00."

Risposta 1:

Per il torrino di presa della ventilazione l'altezza totale è di 5.20 m diversamente da quanto indicato nella pos. 612.861.003. Per il torrino di espulsione della ventilazione l'altezza totale è di 2.80 m diversamente da quanto indicato nella pos. 612.861.004.

Richiesta 2:

"Quale materiale è previsto per la camicia interna del torrino?"

Risposta 2:

I torrini devono essere realizzati con doppio mantello in alluminio.

Richiesta 3:

"L'isolazione dei torrini deve essere in lana di roccia?"

Risposta 3:

L'isolazione dei torrini potrà essere realizzata in lana di roccia.

Precisazione per il Subappalto (Punto 2.3 Dichiarazione dell'offerente)

È ammesso il subappalto per le opere di protezione di superficie degli elementi costruttivi in acciaio messi a concorso (Es. interventi di sabbiatura, zincatura, verniciatura.).

Gli offerenti dovranno indicare con lettera il nominativo di eventuale subappaltante e l'importo dell'offerta del subappaltante.

Cordiali Saluti.

Bonalumi Ferrari Partner SA
Studio d'ingegneria.

C.p.c.:

Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della Logistica, via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona (via mail).