

telefono  
fax  
e-mail  
web

Via del Carmagnola 7  
6501 Bellinzona

+41 91 814 78 61  
+41 91 814 77 19  
dfe-sl@ti.ch  
www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle risorse  
Sezione della logistica

persona  
incaricata

Giorgio Foiada

**Area della progettazione e della realizzazione  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

+41 91 814 78 12  
giorgio.foiada@ti.ch

A tutti i concorrenti

Bellinzona 19 maggio 2022

Ns. riferimento Giorgio Foiada

**Concorso n. 22107 - Stabile E4008 RISTRUTTURAZIONE PRETORIO BELLINZONA  
Opere da Impianto sanitario**

Egredi signori

in riferimento al concorso in oggetto vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara e precisamente:

**- Domanda n. 1**

*"Chiediamo gentilmente se possibile sostituire tutte le condotte sanitarie con dicitura capitolato 1.4401 con materiale 1.4521"*

Risposta

No, non è possibile modificare il materiale.

**- Domanda n. 2**

*"Preghiamo chiarire le seguenti posizioni relative al capitolato PRETORIO BELLINZONA - IMPIANTO SANITARIO*

*SIA Pag. 25 (Sezione 427)*

*315.300 Chiusura antincendio*

*315.330 Per taglio su misura D. 63 mm / D90 mm*

*315.340 Per taglio su misura D. 110 mm / D160 mm*

*Cosa si intende?*

*Sono chiusure fuoco o elementi GEBERIT ?"*

Risposta

Si tratta di collari antincendio.

**- Domanda n. 3**

*"Preghiamo chiarire le seguenti posizioni relative al capitolato PRETORIO BELLINZONA - IMPIANTO SANITARIO*

*SIA Pag. 97 (sezione 999)*

*111.001 manutenzione annuale*

*3 controllo e ispezione e pulizia fosse pompe*

*Cosa si intende?*

*Si richiede di aspirare il pozzo pompa?"*

Giorgio Foiada

Risposta

Si, è richiesto di aspirare il pozzo pompa, come richiesto nella SIA SN 592000 capitolo 8 Impianti di pompaggio e dispositivi antirigurgito (8.14 Ispezioni e manutenzione).

Con i migliori saluti.

Il Capo Area

  
Mauro Fransioli

Il Capoprogetto

  
Giorgio Foiada