

telefono  
fax  
e-mail  
web

Via del Carmagnola 7  
6501 Bellinzona  
+41 91 814 78 61  
+41 91 814 77 19  
dfe-sl@ti.ch  
www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle risorse  
Sezione della logistica

persona  
incaricata

Giorgio Foiada

**Area della progettazione e della realizzazione  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

+41 91 814 78 12  
giorgio.foiada@ti.ch

A tutti i concorrenti

Bellinzona 8 giugno 2022

Ns. riferimento Giorgio Foiada

**Concorso n. 22114 - Stabile E4113 RISTRUTTURAZIONE LICEO CANTONALE BELLINZONA  
Opere da Rimozione e Smaltimento sostanze pericolose**

Egredi signori

in riferimento al concorso in oggetto vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara e precisamente:

**- Domanda n. 1**

*"I giorni lavorativi inseriti in capitolato sono 30 giorni tassativi?"*

Risposta

Si, i 30 giorni lavorativi sono la durata massima dell'intervento, sono esclusi i controlli finali dell'aria.

**- Domanda n. 2**

*"Dovendo garantire la tempistica di 30 gg, è possibile lavorare con 2 sciolte giornaliere previa autorizzazione presso gli organi di controllo e contratto collettivo?"*

Risposta

Si.

**- Domanda n. 3**

*"Dovendo garantire un numero adeguato di persone specializzato in possesso di patentino, il prestito di manodopera è consentito?"*

Risposta

Il prestito di manodopera è consentito secondo "l'art. 37 RLCPubb/CIAP – Prestito di manodopera" in cui si precisa che:

- Per cantieri in cui la ditta impiega fino a 5 operai nessun interinale ammesso;
- Per cantieri in cui la ditta impiega da 6 a 10 operai è ammesso un solo interinale;
- Per cantieri dagli 11 operai è ammesso al massimo il 10% di interinali.

Per la determinazione del numero di operai impiegati sul cantiere fa stato la quantificazione che la ditta avrà indicato in sede d'offerta.

Le ditte devono altresì rispettare gli articoli 83 e 84 OLCostr 22.

Giorgio Foiada

**- Domanda n. 4**

*“Dovendo garantire le tempistiche indicate e dovendo realizzare più zone contemporaneamente (54 semplificate e 18 complete), i locali oggetto di bonifica e spazi attigui che interessano le installazioni, saranno da subito liberi e utilizzabili?”*

Risposta

Sì.

**- Domanda n. 5**

*“L’approvvigionamento elettrico sarà garantito almeno di 80 A? e distribuiti in vari punti?”*

Risposta

Viene garantito un approvvigionamento elettrico di almeno 80 A con almeno un quadro elettrico per piano.

**- Domanda n. 6**

*“L’allacciamento idrico sarà garantito in vari punti?”*

Risposta

Viene garantito l’allacciamento idrico in almeno due punti per piano.

**- Domanda n. 7**

*“Per le posizioni 224.101 i serramenti da bonificare e smaltire, per la zona di bonifica, se allestita in altra sede, deve essere autorizzata dagli organi competenti?”*

Risposta

Le zone di bonifica devono rispettare tutte le normative vigenti., se fatta in altra sede dev’essere autorizzata dagli organi competenti SUVA / SPAAS / Ufficio Tecnico.

**- Domanda n. 8**

*“In merito allo smaltimento è stata prevista una zona di deposito benna chiusa dedicata?”*

Risposta

Sì, la zona verrà definita con la Direzione Lavori. La benna è a carico dell’offerente.

**- Domanda n. 9**

*“Prima dell’inizio della bonifica, il piano di lavoro e relative specifiche (zone macchinari, ecc.) dovrà essere approvato dagli organi competenti SUVA/ SPAAS/ specialista incaricato per verifica del rispetto CFSL 6503 e OTRif?”*

Risposta

Sì.

**- Domanda n. 10**

*“In merito alle misure di controllo VDI, lo specialista incaricato sarà sempre a disposizione o si deve prevedere un certo preavviso?”*

Risposta

In merito alle misure di controllo VDI lo specialista incaricato sarà sempre a disposizione, ma occorre preavvisarlo con una mezza giornata di anticipo.

- **Domanda n. 11**

*"La sequenza di esecuzione delle zone di bonifica è libera o deve essere definita con la DL?"*

Risposta

La sequenza di esecuzione delle zone di bonifica dovrà essere definita con la Direzione Lavori.

- **Domanda n. 12**

*"Prima dell'inizio dei lavori si dovrà prevedere un incontro con gli organi competenti, SUVA/ SPAAS/ specialista incaricato per illustrare e verificare il piano di lavoro e verificare il piano di lavoro e ricevere l'approvazione degli stessi?"*

Risposta

Si.

Con i migliori saluti.

Il Capo Area



Mauro Fransioli

Il Capoprogetto



Giorgio Foiada