

telefono
fax
e-mail
web

Via del Camagnola 7
6501 Bellinzona

+41 91 814 78 61
+41 91 814 77 19
dfe-sl@ti.ch
www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica

persona
incaricata

Giorgio Foiada

**Area della progettazione e della realizzazione
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 78 12
giorgio.foiada@ti.ch

A tutti i concorrenti

Bellinzona 14 giugno 2022

Ns. riferimento Giorgio Foiada

**Concorso n. 22121- Stabile E4113 RISTRUTTURAZIONE LICEO CANTONALE BELLINZONA
Opere da Ascensore**

Egregi signori

in riferimento al concorso in oggetto vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara e precisamente:

- Domanda n. 1

"Sul modulo d'offerta a pag. 60, 610.300 non è chiara la classe di resistenza delle porte di vano. Potete specificare che certificato di classe di resistenza deve presentare la porta?"

Risposta

Nel concetto di protezione antincendio di Erisel SA del 31.03.2022 nel paragrafo 4.16. Impianti di trasporto (ascensori) viene definito che "le porte del vano ascensore non conducono mai in locali d'esercizio, ma sempre in una via di fuga verticale protetta. Devono quindi "solo" essere realizzate con materiali RF1".

- Domanda n. 2

"Sul modulo d'offerta a pag.55, 216 si richiede un carico nominale di 1'275Kg, 216.560 con dimensioni cabina (L x P). 1'200mm x 2'100mm. Queste dimensioni, secondo norma, corrispondono ad una portata di 1'150Kg. Inoltre, con le dimensioni del vano date, non è possibile mettere una cabina con una superficie maggiore. Posso considerare un carico nominale di 1'150Kg?"

Risposta

Si può considerare un carico nominale tra 1'050 Kg e 1'275 Kg e un carico utile tra le 14 e le 16 persone.

Con i migliori saluti.

L'Aggiunto Capo sezione


Samuele Comandini

Il Capoprogetto


Giorgio Foiada