Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 78 61
fax +41 91 814 77 19
e-mail dfe-sl@ti.ch
web www.ti.ch/logistica

persona incaricata Giorgio Foiada

telefono +41 91 814 78 12
e-mail giorgio.foiada@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica

Area della progettazione e della realizzazione
6501 Bellinzona

A tutti i concorrenti

Bellinzona 7 luglio 2022

Ns. riferimento Giorgio Foiada

Concorso n. 22135- Stabile E4008 RISTRUTTURAZIONE PRETORIO BELLINZONA
Opere da ASCENSORI

Egregi signori

in riferimento al concorso in oggetto vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara e precisamente:

- **Domanda n. 1**
  "Non mi è chiaro le certificazioni antincendio delle porte di vano:
  - Lift A e B accessi lato "lato esistente" EI30, mentre lato "lato nuovo" E120
  - Lift C classe EI60"

  Risposta
  Per gli ascensori A e B:
  - Le porte dei vani ascensore che non danno verso i vani scale protetti devono avere resistenza al fuoco EI 30.
  - Le porte che danno verso i vani scale protetti devono "solo" essere realizzate con materiali RF1.

  Per l'ascensore C:
  - Le porte devono "solo" essere realizzate con materiali RF1.

- **Domanda n. 2**
  "Non *mi è chiaro quali e quante bottoniere di piano devono avere un interruttore a chiave per la chiamata dell'ascensore. Cosa si intende con "interruttore a chiave interno/esterno" (pag.64)?"*

  Risposta
  Gli ascensori hanno un interruttore a chiave al piano PT all'esterno del vano.

Con i migliori saluti.

Il Capo Area

Mauro Fransioli

Il Capoprogetto

Giorgio Foiada