

telefono +41 91 814 77 11
fax +41 91 814 77 19
e-mail dfe-sl@ti.ch
web www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

persona
incaricata Haluk Türkyilmaz

**Sezione della logistica
6501 Bellinzona**

telefono +41 91 814 78 44
e-mail haluk.tuerkyilmaz@ti.ch

A tutti i concorrenti del
concorso 23018

Bellinzona 10 febbraio 2023



**23018 - E1085 – OSC MENDRISIO - RISTRUTTURAZIONE STABILE VILLA ORTENSIA
OPERE DA IMPIANTI ELETTRICI**

Egregi signori,

in riferimento al concorso in oggetto e alle domande pervenute nei termini indicati del bando di concorso rispondiamo quanto segue.

D1: Posizione 531.162.801, di che tipo di batterie si tratta? Numero, quantità, grandezze, peso
R1: Si tratta di 8 batterie piombo-acido, volume totale batterie circa 1mx0.3mx0.4m.
Vedi foto allegata.

D2: Posizione 511.117.801, di che quantità di apparecchi si parla? Si può avere una foto del Quadro?
R2: Il quadro è composto da circa 20 gruppi valvole

D3: Posizione 511.117.803, di che quantità di apparecchi si parla? Si può avere una foto dei Quadri?
R3: I quadri sono composti da circa 30 gruppi valvole. Vedi foto allegata.

D4: Nel capitolo D1.1.1 Distributore principale vengono indicati la fornitura e posa di interruttori differenziali da 25A LN e 3LN,
questi devono essere integrati nel Quadro esistente con relativa modifica sul posto?
R4: Sì, devono essere integrati nei quadri modificandoli sul posto

D5: Nel capitolo D1.1.4 Distribuzione secondaria vengono indicati la fornitura e posa di interruttori differenziali da 25A LN e 3LN,
questi devono essere integrati nei Quadri esistenti con relative modifiche sul posto?
R5: Sì, devono essere integrati nei quadri modificandoli sul posto.

Con i migliori saluti.

Il capoarea della progettazione
E della realizzazione
Mauro Fransioli

Servizio appalti

Haluk Türkyilmaz

