

telefono
fax
e-mail
web

Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona

+41 91 814 78 61
+41 91 814 77 19
dfe-sl@ti.ch
www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica

**Area della progettazione e della realizzazione
6501 Bellinzona**

A tutti i concorrenti del
concorso 24003

Bellinzona 12 febbraio 2024

Ns. riferimento SL/APR/AEB

24003 Centro cantonale polivalente di Camorino - Concorso per la fornitura e la posa di apparecchi controllo accessi

Egregi signori,

in riferimento al bando di concorso no. 24003 e alle domande (=D) pervenute nei termini stabiliti, qui di seguito le risposte (=R), le quali sono vincolanti e parte integrante del bando di concorso.

1. D: Posizione R301.101 per il montaggio si fa riferimento alle posizioni 2,3 e 4 queste posizioni non risultano nel capitolato, a cosa ci si deve riferire?
R: Si fa riferimento alle condizioni generali, fornitura e montaggio, montaggio, lavori di adattamento.
2. D: Posizione 501.101 in quale formato si devono esportare i dati verso il sistema dipartimentale?
Che tipo di dati è richiesto per l'esportazione?
R: Con il vostro programma devono essere inseriti nel sistema dipartimentale i dati inerenti la programmazione i diritti di accesso e gli orari. Il formato del file deve essere almeno in csv. Si devono poter esportare e importare tutti i dati del CA (controllo accessi).
3. D: Posizione R701.101 e R705.101 come vengono gestiti il calendario e le liste giorni vacanza e festivi?
R: Vengono gestiti sulla base di un calendario con date e orari fornito dall'utenza. I giorni di vacanza devono essere intesi e paragonati alla domenica.

D: Come devono essere intesi i giorni di vacanza menzionati nelle posizioni R701 e 705?
R: Vengono date le indicazioni dei giorni e degli orari da parte dell'utenza.
4. D: Il totale delle serrature antipanico 145 pz. non corrisponde al totale dei lettori mecatronici e online, esiste una ragione particolare?
R: Ci sono delle posizioni dove 2 lettori online comandano una serratura.
5. D: Posizione R702 e R706 per quale ragione sono richieste le placche di copertura?
R: Sono previste le placche da fornire e posare.

6. D: Posizione R703 quale è la funzione dei contattati di apertura? Prodotto di riferimento Salto RFID sul loro sito web non si trova alcuna informazione in merito, è possibile avere una scheda tecnica del contatto richiesto ed uno schema di allacciamento sul lettore di riferimento Salto?
R: Si può installare un qualsiasi contatto magnetico a libero potenziale adatto per porte in legno e/o metalliche.
7. D: Posizione R705 sono richiesti dei lettori doppi per entrate ed uscite, a differenza della posizione R701 non sono richieste serrature antipanico.
Che tipo di serrature sono previste? Di che tipologia di locali si tratta?
R: Le serrature sono per le porte degli appartamenti interni, sono previste da chi fornisce le porte, serrature standard per porte di legno.
8. D: Posizione R705 quale è il concetto di via di fuga od apertura in caso di guasto/emergenza previsto per le porte con doppio lettore?
R: Le porte sono gestite dal personale e da un sistema di rivelazione incendio.
9. D: Posizioni R701 e R705 per poter elaborare una calcolazione sono necessarie le misure precise delle porte sulle quali verranno posati i lettori.
Quali sono le misure/dettagli precisi per la posa dei lettori richiesti?
È possibile avere le schede tecniche delle porte?
R: Per le misure delle porte sono da considerare modelli standard (40mm – 80mm). Non è possibile avere le schede delle porte.
10. D: Posizione R904 è richiesto costo intervento ditta ascensori, non essendoci ancora una ditta definita alla quale richiedere questo costo non è il caso che il committente definisca una cifra standard da introdurre uguale per tutti i concorrenti?
R: Si deve calcolare il costo che di regola avete con la vostra esperienza con le ditte fornitrici di ascensori.
11. D: R301.101 Per poter quantificare il lavoro di predisposizione ed adattamento e delle porte al sistema proposto, è necessario sapere il materiale di cui sono composte ante e telai (legno, acciaio, alluminio a coste, vetro, ecc.)
R: Le porte con lettori mecatronici sono standard EI30 in legno. Le porte con lettori online con telaio e cornice anta in metallo vetrata. Le porte sono nuove, l'offerente deve tener conto di doversi coordinare con il fornitore delle porte.
12. D: R501.101 a questa voce si fa riferimento a "Esportazione, migrazione, e integrazione"
Per poter quantificare un costo è necessario sapere quale prodotto è correntemente in uso, quale versione di software è installata, e quale è l'obiettivo da raggiungere.
Se verrà proposto il proposto un sistema Salto sarà possibile assoggettare la nuova installazione a quella correntemente già in servizio?
Oppure sarà necessario installare una nuova istanza software e assoggettare il sistema correntemente già in servizio alla nuova installazione?
R: Con il vostro programma devono essere inseriti nel sistema dipartimentale attualmente in uso i dati inerenti la programmazione i diritti di accesso e gli orari.
13. D: R702.101 per "placca di copertura maniglia XS4" si intende XS4 One coverplates ad esempio modello "COPLEG45"?
Per quantificare il costo di questo articolo è necessario conoscere le misure della placca necessaria, il prezzo cambia notevolmente in base alle misure.
R: Modelli di riferimento COPLEG55 296,5mm

SL/APR/AEB

- 14 D: R703.101 viene richiesto un contatto magnetico con una lunghezza cavo di 25m. il contatto verrà montato sull'anta della porta quindi la lunghezza cavo necessaria è piuttosto ridotta, si tratta di un errore dell'unità di misura (metri anzichè cm) oppure ci sono ragioni particolari di cui tenere conto?
R: Si tratta di un errore di misura, calcolare 2,5m
- 15 D: R705.101 Viene richiesta una maniglia "XS4 Ex CD wireless ONE UE" con lettore doppio (ingresso uscita)
Non esistono doppi lettori (ingresso e uscita), della serie ONE.
L'unico modello Salto con lettore doppio (interno esterno) è il "XS Double Reader Escutcheon" della serie comunemente detta "Classic", questo modello esiste solamente in modalità offline (senza collegamento a Gateway wifi).
Il modello richiesto è la "XS Double Reader Escutcheon classic" offline?
R: Modello di riferimento SALTO Neo – Swiss Cylinder
- 16 D: 6.706.101 Per "placca di copertura maniglia XS4 EX CD" si intende XS4 Original coverplates ad esempio modello "COPLE052IM"
Per quantificare questo costo è necessario conoscere le misure della placca necessaria, il prezzo cambia notevolmente in base alle misure.
R: Modelli di riferimento COPLE055 296,5mm
- 17 D: R803.101 non riesco a trovare nessun'informazione inerente all'articolo di riferimento elencato nel modulo di offerta "WRDN0S4N" dalla descrizione evinco che l'articolo desiderato sia "WRDM0M4B" "Design XS - Mullion Wall reader" un lettore cablato stretto senza tastiera e con tecnologia Mifare DESFire corretto?
R: Corretto.
- 18 D: R804.101 la lunghezza cavo per i contatti magnetici deve essere 25m?
R: 2,5m.
- 19 D: R807.101 1. L'articolo "Eff Eff 331" è un apriporta elettrico, e non una serratura motorizzata come da descrizione.
Quale articolo è desiderato a questo voce?
Se è desiderato un apriporta, sarà comunque necessario un LED?
È necessario un passacavo perché si tratta di una porta particolare o doppia anta?
Sono necessari contatti supplementari per la porta?
R: Deve esserci comunque un LED, calcolare passacavo per doppia anta.
Il contatto necessario e quello di riscontro.
- 20 D: **R202.101**: In questo punto viene richiesto il PPD ed un apparecchio addizionale di emergenza che viene richiesto già al punto R205.101; Si intende richiederne un ulteriore da aggiungere al costo del PPD, per un totale di due pezzi?
R: Sì, si deve calcolare l'alimentatore addizionale per l'apparecchio di programmazione.
- 21 D: **R203.101**: Software di progettazione: è corretto in questo punto aggiungere il costo delle licenze delle porte Wireless, pur essendo queste già richieste ai punti R301.102, R701.101, R705.101? E' inoltre corretto che il totale delle licenze richieste ai punti R301.102(96), R701.101 (140), R705.101 (23) supera quello delle maniglie richieste (totale maniglie da installare n. 163)?
R: Non sono da calcolare doppi. Tutti gli apparecchi forniti devono essere comprensivi di licenze.
- 22 D: **R703.101 E R804.101**: Richiedete il contatto magnetico per porte di legno o di metallo?
R: Contatto per porte in legno e/o metallo

SL/APR/AEB

23 D: **R705.101**: il produttore SALTO non dispone del modello richiesto (**XS4 ONE UE** Wireless doppio lettore); può essere da voi considerato equivalente il prodotto **XS4 Double Reader ESCUTCHEON EUR** avente codice **F9CD0**? Esso non dispone della connettività WIFI e di conseguenza delle licenze BlueNET.

In caso negativo, è possibile proporre una soluzione alternativa non seguendo il capitolato (ad esempio centralina+ doppio Wall Reader)?

R: Modello di riferimento SALTO Neo – Swiss Cylinder

24 D: **R501.101**: Viene richiesta la migrazione e integrazione ad un Software dipartimentale quando al punto R203.101 viene richiesto un Software SPAONLINE; è corretto considerare di tralasciare il costo di quanto al punto 203.101 e prevedere la sola attività di migrazione al punto R501.101 (già in vostro possesso)?

R: Il costo del software va calcolato. Con il vostro programma devono essere inseriti nel sistema dipartimentale attualmente in uso i dati inerenti la programmazione i diritti di accesso e gli orari.

25 D: **Documento Strumento di pianificazione**: questo documento va compilato ed allegato già in fase di offerta?

R: Sì, va allegato.

Distinti Saluti.

Capo Area della Progettazione
e della Realizzazione

Mauro Fransioli

Capoprogetto

Kim Aeberhard