

Via del Carmagnola 7  
6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 78 61  
fax +41 91 814 77 19  
e-mail dfe-sl@ti.ch  
web www.ti.ch/logistica

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle risorse  
Sezione della logistica  
**Area della progettazione e della realizzazione**

persona  
incaricata Salvatore Ferrara

**Amministrazione cantonale, 6501 Bellinzona**

telefono +41 91 814 77 54  
e-mail salvatore.ferrara@ti.ch

A tutti i concorrenti



Bellinzona 18 dicembre 2025



**Concorso n.25138 - Realizzazione delle opere da metalcostruttore occorrenti alla costruzione del nuovo Liceo di Mendrisio**

Gentili Signore, Egregi Signori,

in riferimento al concorso in oggetto, vi elenchiamo le risposte alle domande/richieste pervenute nei termini di gara, e precisamente:

- **Domanda n.1**

**"Elenco prezzi – voce 413.900**

Per quale motivo è stata richiesto un livello di qualità B per una classe di esecuzione EXC2, dato che, normalmente, la classe di esecuzione EXC2 prevede saldature in qualità C?"

**Risposta**

Si conferma livello di qualità B previsto in appalto trattandosi di un edificio pubblico ad alto affollamento.

- **Domanda n.2**

**"Elenco prezzi – voce 571.911**

Sembra che i parapetti esterni TIPO 1e siano descritti senza un tamponamento e senza predisposizioni per eventuale applicazione di un tamponamento fornito da terzi. Chiediamo chiarimenti in merito."

**Risposta**

Il parapetto si trova in una zona accessibile solo agli addetti ai lavori e delimita aree dell'edificio percorribili unicamente per la manutenzione delle facciate. Si riconferma, che il dettaglio deve rispondere ai requisiti minimi richiesti per la sua funzione senza tamponamenti.

- **Domanda n.3**

**"Elenco prezzi – voce 571.931 –571.932 - 571.933**

Gli scatolati richiesti rispettivamente delle dimensioni pari a 90x192x10 mm e 160x220x10 mm non sono misure commerciali e sono fornibili solo come profili composti; è possibile adattare le misure esterne in modo tale da poter prevedere profili RRW o RRK con dimensioni simili? Ad esempio, 200x100x10 mm e 220x120x10 mm, o comunque con profili standard reperibili normalmente in commercio?"

**Risposta**

Si riconfermano le dimensioni proposto in appalto.

L'imprenditore può comunque proporre profili di sezione diverse fino al raggiungimento delle misure indicate nei dettagli.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile di Settore



Elis Domenighini

Il Capo progetto



Salvatore Ferrara