

telefono
e-mail
web

Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona

+41 91 814 27 77
dt-asco@ti.ch
www.ti.ch/asco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

persona
incaricata

Roberto Bauà

**Area del supporto e del coordinamento
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 27 42
roberto.bau@ti.ch

**A tutti i concorrenti del
concorso 0750.401-1**

Bellinzona 26 aprile 2023

Ns. riferimento **bar**

0750.401-1

SC – S409 – Accesso fiume Ticino

Comune di Bellinzona – Sezione di Gudo

Formazione collegamento ciclopedonale e risanamento Ponte sul fiume Ticino alla PR 0+188

Opere da impresario costruttore

Egregi signori,

in merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:


0750.401-1		
Nr.	Domanda/Osservazione	Risposta
01	<p>Fascicolo “Disposizioni particolari CPN 102”:</p> <p><u>Pos. 324.640:</u></p> <p>Per il concorso in oggetto nel CPN 102 si legge che i ponteggi non possono situarsi al di sotto della quota HQ100 pari a 210.90 mslm.</p> <p>Tale vincolo immaginiamo valga per la centina/ponteggio per il risanamento dei cordoli. Per quanto concerne i lavori di risanamento delle pile dove necessario, come indicato sul piano 425.400 A / 007, è possibile appoggiare i ponteggi alla base delle pile stesse sul terreno?</p>	<p>Il vincolo indicato alla pos. 324.640 del fascicolo “Disposizioni particolari CPN 102” è riferito al ponteggio/centina ed altre installazioni che rimangono in opera per un periodo prolungato.</p> <p>Ponteggi ed altre installazioni minori che rimangono in opera per un periodo limitato possono essere ubicate ad una quota inferiore rispetto a quella menzionata nella posizione sopracitata a condizione che sia sempre garantito il rispetto dei dispositivi indicati nel “concetto d’allarme e di messa in sicurezza urgente del cantiere”. In particolar modo lo sgombero/allontanamento nei tempi e nei modi descritti nei documenti d’appalto.</p>

bar

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione. Per principio il ricorso non ha effetto sospensivo.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoarea



ing. Jonathan De Bernardi

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoufficio



i.a.

arch. Sven Canonica