

telefono
e-mail
web

Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
+41 91 814 27 77
dt-asco@ti.ch
www.ti.ch/asco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

persona
incaricata

Roberto Bau

**Area del supporto e del coordinamento
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 27 42
roberto.bau@ti.ch

A tutti i concorrenti del
concorso 2763.402-1

Bellinzona 1 febbraio 2023

Ns. riferimento **bar**

2763.402-1

SC - PA13 – Magadino - Brissago
Comune di Ascona
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona
Illuminazione d'adattamento

Opere di elettromeccanica

Egregi signori,

in merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:

2763.402-1		
Nr.	Domanda/Osservazione	Risposta
01	<p>Domande a carattere generale:</p> <p><u>Prescrizioni tecniche:</u> Abbiamo notato che l'offerta non include un disegno quotato dell'alloggiamento dell'apparecchio da utilizzare. Le dimensioni sono essenziali per poter progettare un inserto adeguato per l'apparecchio. Può inviarcì la documentazione necessaria dell'apparecchio attuale?</p>	<p>Come indicato ai punti 1.1 e 2.4 del fascicolo "Prescrizioni tecniche" il presente appalto concerne la sostituzione completa delle vecchie lampade con lampade di nuova costruzione. Le dimensioni delle nuove lampade possono essere quindi definite dall'offerente. Dovranno però rientrare nelle dimensioni massime indicate al punto 4.1.4.1 del fascicolo "Prescrizioni tecniche"; ovvero: 1'800x250x150 mm.</p>


bar

02	Volevamo sapere con precisione le misure delle aperture tagliafuoco (rif. 4.1.4.6 Prescrizioni tecniche).	Per le chiusure tagliafuoco il committente non indica delle misure. Il materiale offerto dovrà essere compatibile con l'infrastruttura presente (tubi PE 120 mm) e soddisfare i requisiti indicati nel fascicolo "Prescrizioni tecniche".
----	---	---

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione. Per principio il ricorso non ha effetto sospensivo.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoarea



ing. Jonathan De Bernardi

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoufficio



arch. Sven Canonica