

telefono  
e-mail  
web

Via Franco Zorzi 13  
6501 Bellinzona  
+41 91 814 27 77  
dt-asco@ti.ch  
www.ti.ch/asco

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione delle costruzioni

persona  
incaricata

Paola Bruga

**Area del supporto e del coordinamento  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

+41 91 814 27 24  
paola.bruga@ti.ch

Publicata sul sito [www.ti.ch/dc-commesse](http://www.ti.ch/dc-commesse)  
alla pagina *Altre commesse*.

A tutti i concorrenti del  
lotto **M 02 23316**

Bellinzona **4 ottobre 2023**

Ns. riferimento **BP**



**M 02 23316**

Strada Nazionale – N2 – Chiasso-Airolo  
Tratto Chiasso – Rivera, Galleria Gentilino  
Rinnovo impianti di ventilazione e climatizzazione  
**Opere di elettromeccanica**

Egregi signori,

in merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:

M 02 23311		
Nr.	Domanda/Osservazione	Risposta
01	<p><b>Domande a carattere tecnico:</b></p> <p><i>Nel capitolato in oggetto, rinnovo impianti di ventilazione e climatizzazione, a pagina 12, 244.3 - Dispositivi di regolazione, viene chiesto di offrire: lo smontaggio della regolazione esistente e la fornitura e posa delle nuove componenti quali nuovo quadro elettrico tutti i nuovi collegamenti elettrici ecc.</i></p> <p><i>Senza avere fatto un sopralluogo, e con posizioni a corpo, chiediamo al progettista se può fornire delle indicazioni sia per quotare la parte smontaggi dell'esistente, sia per la fornitura del nuovo quadro elettrico, componenti hardware e periferiche, nel caso abbia già previsto una marca e un modello per fornitura dei nuovi dispositivi di regolazione.</i></p>	<p>Per meglio comprendere l'entità dello smontaggio dell'impianto esistente si allega lo schema di principio dello stato in essere e una documentazione fotografica.</p> <p>Lo smontaggio deve includere tutte le apparecchiature, i collegamenti elettrici di forza e comando, il quadro elettrico, incluso il loro sgombero e smaltimento (pos. R 456.499.001).</p> <p>La nuova fornitura va inserita adeguatamente ripartita nelle varie posizioni come richiesto in EP (da pos. R 456.499.002 a pos. R 456.499.009). Offerte della fornitura possono essere richieste alle consuete ditte di regolazione.</p>

BP

Lo schema di principio dello stato in essere e la documentazione fotografica sono pubblicati sul sito [www.ti.ch/dc-commesse](http://www.ti.ch/dc-commesse), alla pagina *Altre commesse*.

Il committente informa che il rientro delle offerte è stato posticipato con rettifica ufficiale in data

**giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 11:00**

presso la Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.

Previo adempimento delle condizioni, contro la presente è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 20 giorni dalla pubblicazione. Per principio il ricorso non ha effetto sospensivo.


Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento  
Il Capoarea



Ing. Jonathan De Bernardi

Ufficio delle commesse pubbliche  
e della programmazione  
Il Capoufficio



Arch. Sven Canonica