



Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
 Ufficio della gestione dei manufatti
 Ufficio del tracciato
 Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari

Palazzo amministrativo 3
 Via Franco Zorzi 13

telefono
 fax
 e-mail

091 814 2777
 091 814 2739
 dt-asco@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento del territorio
 Divisione delle costruzioni

Funzionario
 incaricato

Sarah Pagnoni

**Area del supporto e del coordinamento
 6501 Bellinzona**

telefono
 fax
 e-mail

091 814 27 53
 091 814 27 39
 sarah.pagnoni@ti.ch

A tutti i concorrenti del lotto
Prestazioni di laboratorio biennio 2022-2023
Settore 1: CMAIp - CMBel - CMLoc
Settore 2: CMSot - CMMen

Bellinzona
 11 gennaio 2022



Ns. riferimento

Vs. riferimento

sp

Prestazioni di laboratorio biennio 2022-2023

Analisi su bitumi e miscele bituminose -
 Prove di carico su iastra in terreni sciolti

Strade Cantionali

Settore 1: CMAIp - CMBel - CMLoc

Settore 2: CMSot - CMMen

Prestazioni di servizio

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:

Nr.	domanda	risposta
01	<p>ELENCO PREZZI Posizioni 111.207/208/209/211 Interventi in situ per prove in situ La definizione "fino a 25-50-75-100 km" non è chiara. In questa forma un n° di posizione non esclude l'altra. Es: distanza del cantiere = 35 km, per il conteggio delle prestazioni, una delle 3 posizioni seguenti 111.208, 209, 211 è utilizzabile. Per evitare interpretazioni diverse, meglio differenziare le pos. del CPN con "da... a..."</p>	<p><i>Il testo completo della posizione 112.111.207 (e seguenti) cita: "Distanza più breve tra laboratorio e cantiere: fino a 25 km" (o 50, 75 e 100 km per le altre posizioni). Il Committente retribuirà la prestazione utilizzando la posizione con la distanza in km più bassa.</i> <i>Per esempio per una distanza di 35 km non utilizzerà la posizione "fino a 100 km" ma adotterà quella "fino a 50 km".</i></p>

02	<p>ELENCO PREZZI Posizioni 311.115/116/117/118 Interventi in situ per prelievo campioni La definizione "fino a 25-50-75-100 km" non è chiara. In questa forma un n° di posizione non esclude l'altra. Es: distanza del cantiere = 35 km, per il conteggio delle prestazioni, una delle 3 posizioni seguenti 311.116, 117, 118 è utilizzabile. Per evitare interpretazioni diverse, meglio differenziare le pos. del CPN con "da... a..."</p>	<p>Vedi risposta alla domanda n. 1.</p>
03	<p>ELENCO PREZZI Posizioni 311.R192/193/194/195 Interventi in situ per esecuzione carotaggi La definizione "fino a 25-50-75-100 km" non è chiara. In questa forma un n° di posizione non esclude l'altra. Es: distanza del cantiere = 35 km, per il conteggio delle prestazioni, una delle 3 posizioni seguenti 311.116, 117, 118 è utilizzabile. Per evitare interpretazioni diverse, meglio differenziare le pos. del CPN con "da... a..."</p>	<p>Vedi risposta alla domanda n. 1.</p>
04	<p>ELENCO PREZZI Posizione 323.401 Prove su carote in laboratorio. Spessore degli strati Per "pz" s'intende misura del singolo strato o dell'insieme di strati su una carota? Nel caso venga inteso su carota, quanti strati vanno considerati per carota?</p>	<p>Per "pz" si intende la carota. L'offerente, per calcolare il prezzo della posizione potrà basarsi sulla sua esperienza e sul numero di carote suddivise in spessori elencate nelle pos. da 112.314.111 a 114. Si ricorda ai concorrenti che per la pos. 112.323.401 è richiesta l'analisi dei prezzi, come indicato nel fascicolo "Disposizioni particolari CPN 102" alla pos. 252.110 b) e nel fascicolo "Dichiarazioni dell'offerente" nel riassunto dei documenti da consegnare.</p>
05	<p>ELENCO PREZZI Posizione 323.403 Prove su carote in laboratorio. Separazione degli strati Per "pz" s'intende singola separazione o dell'insieme di separazioni su una carota? Nel caso venga inteso su carota, quante separazioni vanno considerate per carota?</p>	<p>Per "pz" si intende la singola separazione.</p>

<p>06</p>	<p>ELENCO PREZZI Posizione 323.405 Prove su carote in laboratorio. Aderenza fra gli strati <i>Per "pz" s'intende singola prova di aderenza o dell'insieme di prove di aderenza su una carota?</i> <i>Nel caso venga inteso su carota, quante prove di aderenza vanno considerate per carota?</i></p>	<p><i>Per "pz" si intende la singola prova di aderenza.</i></p>
<p>07</p>	<p>ELENCO PREZZI Posizione 323.407 Prove su carote in laboratorio. MV, vuoti e grado di compattazione <i>Per "pz" s'intende le singole prove (MV, vuoti e grado di compattazione) per strato o dell'insieme delle singole prove su una carota?</i> <i>Nel caso venga inteso su carota, quante prove di MV, vuoti e grado di compattazione vanno considerate per carota?</i></p>	<p><i>Per "pz" si intende le singole prove per strato.</i></p>

Contro la presente comunicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
 Il Capoarea



Ing. Carlo Celpi

Ufficio delle commesse pubbliche
 e della programmazione
 Il Capoufficio



arch. Sven Canonica